BESCHEINIGUNG

siebert+knipschild GmbH

www.siebert-testing.com

# Bescheinigung

Hiermit wird gemäß Prüfbericht Nr. 19-410-02274-PB bestätigt,
dass für das Schlauchlinersystem

## „RS MaxLiner“

mit den Systemkomponenten

**MaxLiner SuperFlex, MaxPox Fill A und MaxPox Fill B90**
**MaxLiner Flex S, MaxPox 15M und MaxPox 70**
**MaxLiner Flex S, MaxPox 5 Eco und MaxPox 112 Eco**

des Herstellers

## RS Technik AG

Niederlassung Bergkamen
Zum Schacht III 9
59192 Bergkamen
Deutschland

für alle untersuchten Materialkombinationen bei den Prüfparametern
0,5 bar Druck und 24 h Prüfzeit die „hinterwanderungsfreie“, wasserdichte
Anbindung an die Altrohrmaterialien
PE-HD, PP-HT, PVC-U KG, PP-KG2000 und GG-SML
nachgewiesen wurde.

**SIEBERT + KNIPSCHILD GMBH**
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik
Bergstücken 25
22113 Oststeinbek
Deutschland

Dipl.-Ing. Andreas Haacker
Oststeinbek, den 07. Mai 2019

Anlage
Prüfbericht Nr. 19-410-02274-PB

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11222-01-00