

Bescheinigung

Hiermit wird gemäß Prüfbericht Nr. 19-410-02274-PB bestätigt,
dass für das Schlauchlinersystem

„RS MaxLiner“
mit den Systemkomponenten

**MaxLiner SuperFlex, MaxPox Fill A und MaxPox Fill B90
MaxLiner Flex S, MaxPox 15M und MaxPox 70
MaxLiner Flex S, MaxPox 5 Eco und MaxPox 112 Eco**

des Herstellers

RS Technik AG

Niederlassung Bergkamen
Zum Schacht III 9
59192 Bergkamen
Deutschland

für alle untersuchten Materialkombinationen bei den Prüfparametern
0,5 bar Druck und 24 h Prüfzeit die „hinterwanderungsfreie“, wasserdichte
Anbindung an die Altrohrmaterialien
PE-HD, PP-HT, PVC-U KG, PP-KG2000 und GG-SML
nachgewiesen wurde.

SIEBERT + KNIPSCHILD GMBH

Ingenieurbüro für Kunststofftechnik
Bergstücken 25
22113 Oststeinbek

Deutschland



Dipl.-Ing. Andreas Haacker
Oststeinbek, den 07. Mai 2019